



## RELATÓRIO TÉCNICO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

Município: **Bandeirante/SC.**

Local do Teste: **Linha Getúlio Vargas.**

Profundidade do Poço: **Desconhecido.**

Início da Perfuração: **Poço já existente.**

Data do Teste de Vazão: **26 / 04 / 2018.**

Tempo de Bombeamento: **24 horas.**

Nível Estático: **106 metros.**

Nível Dinâmico: **110 metros.**

Tempo de Recuperação: **1 hora.**

Profundidade da Bomba: **130 metros.**

### USO DO POÇO

Vazão: **4170 (quatro mil cento e setenta) Litros/hora.**

Tempo máximo de bombeamento diário: **12 horas.**

Profundidade da Bomba: **130 metros.**

Maravilha/SC, 09 de maio de 2018.

Saneoste Instaladora de Poços Ltda

Ubaldo Schmöllmer

Sócio Administrador

07.928.342/0001-15

SANEOESTE INSTALADORA  
DE POÇOS LTDA. EPP.

Av. Alcides Antônio D'Agostini, 225 - Industrial  
CEP 89.874-000 - Maravilha - Santa Catarina

OBS 1: Este documento deve ser arquivado.

OBS 2: Recomenda-se fazer Análise Físico-Química e de Potabilidade antes do consumo humano.

**SANEOESTE INSTALADORA DE POÇOS LTDA EPP**

Av. Alcides Antônio D'Agostini, 225 - Bairro Industrial - Maravilha - SC - CEP 89874-000  
CNPJ: 07.928.342/0001-15 - Inscrição Estadual: 255.167.539 - Inscrição Municipal: 1656-0  
FONE: (49) 3664-1200 - E-MAIL: saneoeste@mhnet.com.br