

## RELATÓRIO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

### 1. DADOS DA EMPRESA CONTRATADA

<b>Razão Social:</b>	PFG Poços Artesianos Ltda.
<b>CNPJ:</b>	13.250.019/0001-38
<b>Telefone:</b>	(54) 3344-2121
<b>E-mails:</b>	<a href="mailto:ambiental@pfgpocos.com.br">ambiental@pfgpocos.com.br</a> / <a href="mailto:projetos@pfgpocos.com.br">projetos@pfgpocos.com.br</a>
<b>Endereço:</b>	Avenida Dom Pedro II, N.º 245, Bairro São Paulo, Tapejara – RS, CEP: 99950-000

### 2. DADOS DO PROPRIETÁRIO

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Bandeirantes
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.612.528/0001-84
<b>Telefone:</b>	(49) 3626-0169
<b>E-mail:</b>	--
<b>Endereço:</b>	Av. Santo Antônio, 1069, Centro, CEP: 89905-000

### 3. DADOS GERAIS:

<b>Portaria de Licença:</b>	N.º 0540/2018		
<b>Local da Obra:</b>	Linha Encantado	<b>Coordenadas:</b>	E239.816 N7.038.656
<b>Data de Início da Perfuração:</b>	17/04/2019	<b>Data de Término da Perfuração:</b>	23/04/2019
<b>Perfuratriz Modelo:</b>	R1-HBS Marca Prominas	<b>Compressor Modelo:</b>	Compressor de alta 950 DTH Chicago

### 4. DADOS TÉCNICOS DA PERFURAÇÃO:

<b>Reabertura:</b>	00 metros	à	20 metros:	10” (polegadas)
<b>Perfuração:</b>	20 metros	à	282 metros:	6 1/8” (polegadas)
<b>Revestimento:</b>	Tubo de Revestimento Geomecânico 6 1/2” – 20 metros			
<b>Revestimento Interno:</b>	--			
<b>Diâmetro Final do Bit:</b>	154 mm			

## 5. Perfil Hidrogeológico e Construtivo

