LABORPLAN

Laboratório de Análises de Águas do Planalto Médio Ltda.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 2227/19

AMOSTRA Nº: 2227/19

Cliente: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
Endereço: Linha Encantado – Bandeirantes/SC
Item ensaiado: Água de Poço Artesiano
Data da coleta: 30/04/2019
Observações: Não há.
Período de realização dos ensaios: 07/05/19
Data de recebimento: 06/05/2019
Local de coleta: Boca do poço
Responsável pela coleta: PFG Poços Artesianos
Data de emissão do relatório: 13/05/2019

Resultado(s) Do(s) Ensaio(s) Físico-Químico(s) em Água

Ensaio	Resultado	VMP(1)	Método de análise	LD(2)
pH	9,62	6-9,5	SMEWW, 22ª 4500 B	-

Legenda:
VMP(1) - Valor máximo permitido – de acordo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde.
LD(2) - Limite de detecção do método utilizado

Método de análise:
SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edição 22.

Parecer técnico:
O parâmetro pH determinado está em desconformidade com o padrão de aceitação para consumo humano, de acordo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde.

Os resultados contidos neste relatório documento têm significação restrita e aplicam-se exclusivamente ao item ensaiado. Este documento somente poderá ser publicado na íntegra.

Oberdan Bastian Fiorentin
CRQ-V Nº 05100943

Rua Cel. Chicuta, 436 - Sala 702/703 - Centro
CEP 99.010-051 - Passo Fundo - RS
54.3312.9867
laborplan@hotmail.com
www.laborplan.com.br